




VEŠKO 15 3,0700  
2017

Evidenčné číslo správy	11/037/2017	Dátum vydania správy	24.4.2017
Vedúci technik	Ing. Katarína Švecová	Podpis	Strana / Počet strán 1 / 11



Výtlačok číslo



## SPRÁVA O OPRÁVNENOM MERANÍ EMISIÍ

TZL, CO, NO<sub>x</sub> a TOC vypúšťaných zo spaľovacích zariadení – kotlov spaľujúcich biomasu umiestnených v zdroji znečisťovania ovzdušia:

Kotolňa na biomasu – Partizánska cesta 1465, Hriňová

Názov akreditovaného skúšobného laboratória/ oprávnenej osoby podľa § 20 ods. 2 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z.:

Národná energetická spoločnosť a.s.  
Laboratórium emisných meraní  
Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica  
IČO: 43769233

Číslo správy: 11/037/2017

Dátum: 24.4.2017

Prevádzkovateľ:

Hriňovská energetická, a.s.o., Partizánska cesta 1465, 962 05 Hriňová  
IČO: 36 038 822

Miesto/lokality:

Kotolňa na biomasu – Partizánska cesta 1465, Hriňová

Druh oprávneného merania:

Oprávnené meranie hodnoty fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený emisný limit a súvisiacej referenčnej veličiny, ktorá sa vzťahuje priamo na emisie podľa § 20 ods. 1 písm. a) bodu 1 zákona č. 137/2010 Z.z.; oprávnené meranie hodnoty fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený hmotnostný tok, z ktorého použitím sa vypočítava množstvo emisií podľa § 20 ods. 1 písm. a) bodu 3 zákona č. 137/2010 Z.z.

Číslo objednávky:

20170203

Dátum objednávky: 14.2.2017

Objednávateľ:

Hriňovská energetická, a.s.o., Partizánska cesta 1465, 962 05 Hriňová  
IČO: 36 038 822

Deň oprávneného merania:

14.3.2017

Osoba zodpovedná za oprávnené meranie – vedúci technik podľa § 20 ods. 3 zákona č. 137/2010 Z.z.:

Ing. Katarína Švecová  
Osvedčenie č. 37882/2014 zo dňa 7. augusta 2014 vydané MŽP SR

Správa obsahuje:

11 strán  
6 príloh

Účel oprávneného merania:

Ďalšie periodické meranie hmotnostnej koncentrácie ZL v odpadovom plyne vypúšťanom zo spaľovacích zariadení – kotla K1 spaľujúceho biomasu podľa §9 ods.5 písm. c) bodu 2 Vyhlášky MŽP SR č.411/2012 Z.z. za účelom preukazovania dodržiavania emisných limitov podľa §15 ods.1 písm. q) zákona č.137/2010 Z.z. v znení zákona č.318/2012 Z.z. a ich hmotnostného toku, na základe ktorého sa vypočítava množstvo emisií podľa §3 ods.4 písm. f) vyhlášky MŽP SR č.411/2012 Z.z., ktoré podlieha poplatkovej povinnosti.



# Národná energetická spoločnosť a. s.

Laboratórium emisných meraní, Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica, lem@nesbb.sk

Evidenčné číslo správy	11/037/2017	Dátum vydania správy	24.4.2017
Vedúci technik	Ing. Katarína Švecová	Podpis	Strana / Počet strán 2 / 11

## Súhrn

Prevádzka	Kotolňa na biomasu – Partizánska cesta 1465, Hriňová	VAR PCZ: 0280040
Čas prevádzky	Vykurovacía sezóna, cca 4100 h/rok emisne jednorežimová technológia, kontinuálne emisne ustálená technológia	
Zdroje / zariadenia vzniku emisií	spaľovacie zariadenia – kotol spaľujúci biomasu (samostatný oceľový výdych - výška 26 m)	
Merané zložky	TZL, CO, NO <sub>x</sub> a TOC	
Výsledky merania	hmotnostná koncentrácia zložky v odpadovom plyne v mg/m <sup>3</sup> ; hmotnostný tok v kg/h	
Číslo zdroja / zariadenia vzniku emisií	spaľovacie zariadenia – kotol K1 (skrátene kotol K1)	

Meraná zložka	N	Priemerná hodnota (koncentrácia) [mg/m <sup>3</sup> ] <sup>1)</sup>	Maximum (koncentrácia) [mg/m <sup>3</sup> ] <sup>1)</sup>	Emisný limit <sup>2)</sup> (koncentrácia) [mg/m <sup>3</sup> ] <sup>1)</sup>	Režim s najvyššími emisiami <sup>4)</sup> [áno / nie]	Upozornenie na súlad / nesúlad <sup>3)</sup>
Zdroje / zariadenia vzniku emisií:			kotol K1 (samostatný oceľový výdych - výška 26 m)			
Čas prevádzky:			biomasa 100 %; MAX (100 % menovitého tepelného výkonu)			
TZL	2	191	213	250	áno	súlad
NO <sub>x</sub>	3	219	221	650	áno	súlad
CO	3	170	177	850	áno	súlad
TOC	3	1,8	1,9	100	áno	súlad

<sup>1)</sup> Stavové a referenčné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrácie: štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O<sub>2</sub> ref: 11 % objemu

<sup>2)</sup> Emisný limit, podmienky jeho platnosti ustanovené v tabuľke bodu 1.2.2 IV. časti prílohy č.4. k Vyhláske MŽP SR č.410/2012 Z.z. v znení vyhláske č.270/2014 Z.z. pre spaľovacie zariadenia spaľujúce biomasu s vydaným povolením do 31. augusta 2009 s menovitým tepelným príkonom 0,3 MW a vyšším až do 5 MW

<sup>3)</sup> Požiadavka dodržania emisného limitu podľa §18 ods. 2 písm. a) Vyhláske MŽP SR č. 410/2012 Z.z.

<sup>4)</sup> Podľa prílohy č.2 časti B. bodu 1 Vyhláske MŽP SR č.411/2012 Z.z.

N – počet jednotlivých hodnôt meraných emisných veličín podľa časti E prílohy č.2 k Vyhláske MŽP SR č.411/2012 Z.z.

### Poučenie o platnosti upozornenia na súlad/nesúlad:

Správa o oprávnenom meraní emisií, výsledky oprávneného merania a názor o súlade/nesúlade objektu oprávneného merania emisií s určenými požiadavkami nie sú súhlasom, ktorý je vydávaný orgánom ochrany ovzdušia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a ani nezakladajú nárok na vydanie súhlasu.